

ダイヤライト蓄光式誘導標識

(一般型)

NB 蓄光誘導方向標識 (NB板)

●消防施行規則第28条3の3項

NEW  
新認定シール



(財)日本消防設備安全センター認定品  
壁面用 (NBタイプ)  
[型式番号 NP-0005号]  
床面用 (NFタイプ)  
[型式番号 NP-006号]

平成18年4月3日公布された「平成18年消防庁告示第5号」の意義により、NBタイプの標識は「蓄光誘導標識」として位置付けられています。(D65常用光源にて照度200lxの外光を20分間照射し、その後20分経過したのちの表示面が、1㎡あたり24ミリカンデラ以上100ミリカンデラ未満の平均輝度を有する事)

「認定証」及び「詳細表示票」は(財)日本消防設備安全センターの認定に合格した標識に貼付されており、認定品には「取扱説明書」が付属します。

(財)日本消防設備安全センター認定マーク

<p>認定証 (表面用)</p>	蓄光式誘導標識
	種別 避難設備・壁面用
	製造者 日本消防設備工業委員会 東京消防工業株式会社
	製造年 2007
	型式記号 NB 認定番号 NP-0005号
	詳細表示票 (裏面用)

室内通路誘導標識 N夜光タイプ

サイズ：100×300×1.2mm厚 蓄光地緑文字



NB-102



NB-103



NB-108

蓄光地→緑文字  
緑地→蓄光文字

(@)

避難口誘導標識 N夜光タイプ

サイズ：120×360×1.2mm厚 緑地蓄光文字



NB-104



(消灯時)

(@)



NB-106



NB-107



NB-109

変電設備

発電設備

蓄電池設備

S 1

S 2

S 3

サイズ…150×300mm (@)



KG-14



KG-15



KG-17



KG-64

サイズ…120×360mm (@)

**S板** 硬質樹脂製  
150×300mm

変電設備 S1  
発電設備 S2  
蓄電池設備 S3

S1 S2 S3 (@)



F4

(@)



F6

(@)



F10

(@)

材質…ラミPET サイズ…225×300×1mm ※3mmφ穴×4 (タテ型：A ヨコ型：B)

3HT-1 危険注意 (紐付) ●軟質ビニール製 三角旗No.1

3HT-4 注意 (紐付) ●軟質ビニール製 三角旗No.4

3HT-2 危険注意 (紐付) ●軟質ビニール製 三角旗No.2

3HT-3 危険注意 (紐付) ●軟質ビニール製 三角旗No.3

3HT-5 立入禁止 (紐付) ●軟質ビニール製 三角旗No.5

3HT-6 きげん (紐付) ●軟質ビニール製 三角旗No.6

3HT-7 高電圧 (紐付) ●軟質ビニール製 三角旗No.7

3HT-8 注意 (紐付) ●軟質ビニール製 三角旗No.8

3HT-9 危険注意 (紐付) ●軟質ビニール製 三角旗No.9

三角旗

3HT-1~9

(@)

※10連無地タイプも  
有ります



三角旗No.1-10連タイプ (紐付) ●軟質ビニール製 3HT1-10

(@)



三角旗No.4-10連タイプ (紐付) ●軟質ビニール製 3HT4-10

(@)

●10連無地タイプも有ります